



Besluit CvD-Blus

Overgangsregeling VAS naar EN12845+A2+NEN 1073

Versie 2.1

1 Inleiding

Op 1 november 2010 heeft NEN in Delft de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 gepubliceerd. Ten aanzien van de certificatieschema's (LPS 1233: productcertificatie installaties en de dienst onderhoud, VBB:2008/2: Inspectie alsmede de in ontwikkeling zijnde VBB schema's van het CCV) is het van belang dat er een duidelijke overgangsregeling van VAS naar NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 beschikbaar is. Wanneer de nieuwe combinatienorm van toepassing is op nieuwe installaties is door de CvD-Blus al besloten op 11 februari 2011. Op 1 juli 2011 heeft de CvD-Blus hierop een kleine toevoeging gedaan.

Voor wat betreft de overgangsregeling van een aantal andere elementen uit de nieuwe combinatienorm heeft de CvD-Blus op 1 juli 2011 de hieronder aangegeven besluiten genomen.

I.v.m. vragen uit de markt omtrent de juiste interpretatie van dit besluit zijn op 1 november 2011 aanvullingen aangebracht.

2 Besluit

Onderwerp	Besluit CvD-Blus	Opmerkingen
Scope	Voor de certificatie van de aanleg, het onderhoud en beheer alsmede inspectie van sprinklerinstallaties kan VAS alleen worden vervangen door de combinatienorm NEN-EN 12845+A2 inclusief NEN 1073. Binnen certificatieschema's zijn installaties die slechts op de NEN-EN 12845 zijn gebaseerd (dus zonder NEN 1073) niet certificeerbaar.	
Ingangsdatum toepassing norm voor nieuwe installaties.	Vanaf 1 maart 2011 mag voor UPD's en offertes in plaats van VAS alleen nog EN12845+A2+NEN1073 worden gebruikt. UPD's op basis van VAS moeten vóór 1 maart 2011 zijn opgesteld; in dat geval en indien goedgekeurd vóór 1 juli 2011 zijn ze nog bruikbaar voor projecten waarvan de opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden vóór 31 december 2012.	
Ingangsdatum toepassing norm voor aanpassingen en uitbreidingen van bestaande VAS installaties.	In de scope van de NEN EN 12845 is al aangegeven dat deze norm ook van toepassing is op aanpassingen en uitbreidingen van sprinklerinstallaties. De CvD-Blus heeft besloten dat vanaf 1 maart 2011 voor UPD's en offertes in plaats van VAS alleen nog EN12845+A2+NEN1073 mag worden gebruikt. UPD's op basis van VAS moeten vóór 1 maart 2011 zijn opgesteld; in dat geval en indien goedgekeurd vóór 1 juli 2011 zijn ze nog bruikbaar voor projecten waarvan de opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden vóór 31 december 2012. De bestaande VAS installatie behoeft hiervoor niet te worden aangepast aan de nieuwe combinatienorm. De uitbreiding of aanpassing moet wel aan de nieuwe combinatienorm voldoen.	Er is sprake van een aanpassing of uitbreiding indien de grootte ervan gelijk of meer is dan het maximum sproeivlak. Echter kunnen uitbreidingen of aanpassingen ook een kleiner oppervlak hebben als het een aparte sectie of zone betreft.

Onderwerp	Besluit CvD-Blus	Opmerkingen
Beheer en Onderhoud	<p>CEN TC-191, WG-5 heeft vastgesteld dat hoofdstuk 19 , 20 en toekomstig 21 (Third Party Inspection) van onvoldoende kwaliteit en inhoud zijn. WG-5 heeft daarom besloten om in de eerste revisie van de Europese norm deze hoofdstukken volledig te herzien. Nederland heeft hierover de projectleiding. Verwacht wordt dat de eerste revisie niet eerder dan 2015 gepubliceerd zal worden.</p> <p>Opmerking : CEN TC-191, WG-5 heeft in haar vergadering van 29 en 30 september 2011 een principe goedkeur gegeven om de opzet van een nieuw onderhoudshoofdstuk zoals we dat in Nederland van plan zijn (zie hieronder) als leidraad te nemen. Tevens is in die vergadering het besluit genomen om het nieuwe Nederlandse 'Model Onderhoudsrapportage' als onderlegger te gebruiken voor een nieuwe bijlage van de EN 12845.</p> <p>Daarom heeft CvD-Blus besloten om voor certificatie in Nederland een universeel onderhoud- en beheervoorschrift op te stellen in de vorm van een Technisch Bulletin (TB), dus onafhankelijk van het voorschrift waarop de installatie is aangelegd. Deze opdracht is gegeven aan WG-O(onderhoud). Delen van deze nieuwe TB zullen geschreven worden door expertgroepen, zoals de WG-Pompen en de WG-Corrosie.</p> <p>De CvD-Blus heeft in afwachting van de nieuwe TB besloten dat onderhoud en beheer nog mag worden uitgevoerd op basis van de voorschriften waarop de installatie is ontworpen en aangelegd.</p> <p>Dit geldt echter niet voor de testfrequenties (zie hieronder 20.2.2). Voor installaties of uitbreidingen van bestaande installaties die al zijn aangelegd volgens de nieuwe combinatienorm mag het VAS voor onderhoud en beheer nog worden toegepast.</p>	<p>Aanvulling 01/11/2011</p> <p>Aanvulling 01/11/2011</p>
20.2.2 : vier wekelijks testen is niet meer toegestaan.	<p>Dit kan niet zonder meer ingevoerd worden voor lopende contracten.</p> <p>De CvD-Blus heeft besloten dat voor onderhoud- en beheeroffertes die opgesteld worden vanaf 01/03/2011 de nieuwe combinatienorm NEN-EN 12845+A2 + NEN 1073 ten aanzien van dit punt moet worden aangehouden en voor alle lopende contracten de nieuwe combinatienorm per 01/03/2012 moet worden aangehouden.</p> <p>T.a.v. testfrequenties op installaties die op basis van andere sprinklernormen of voorschriften zijn aangelegd geldt tevens hetgeen in de combinatienorm NEN-EN 12845+A2 + NEN 1073 is aangegeven, tenzij eisende partijen erop staan dat hiervoor het originele voorschrift of de norm moet worden toegepast.</p>	<p>Aanvulling 01/11/2011</p>
Bijlage K : sprinkler- en leidingcontrole na 25 jaar.	<p>De CvD-Blus heeft besloten dat hiervoor hetzelfde besluit geldt als voor beheer en onderhoud. M.a.w. in de nieuwe TB zal dit onderwerp worden meegenomen.</p>	